

水电站发电机整体交流耐压试验

DAXZ-720kVA/45kV/90kV 变频串联谐振试验装置

关键词

交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、谐振耐压装置、变压器交流耐压试验

概述

变电站电气设备交流耐压谐振装置，采用串联谐振的原理满足高电压的交/直流耐试验

摘要

方案型号：DAXZ-720kVA/45kV/90kV

方案名称：变频串联谐振试验装置

参考标准：GB50150-2006,DL/T849.6-2004

生产厂家：武汉鼎升电力自动化有限责任公司

参考阅读：<http://www.kv-kva.com/102/index.html>

方案：电缆谐振试验解决方案

方案：发电机谐振试验装置方案

方案：变电站电器设备谐振装置

方案：CVT校验用谐振升压方案

方案：电缆耐压变频谐振试验方案

方案：发电机交流耐压谐振方案

声明

版权所有© 2014 武汉鼎升电力自动化有限责任公司

一、被试品对象及试验要求

1. 适用于水电站发电机整体耐压，试验频率 45~65Hz，单相对地电容值 0.1-1.0 μ F 可调，最高试验电压不超过 45kV。
2. 35kV/300mm²，长度 1km 以内电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz，电容量 \leq 0.19 μ F，最高试验电压不超过 52kV。

二、工作环境

1. 环境温度：-15 $^{\circ}$ C - 45 $^{\circ}$ C；
2. 相对湿度： \leq 90%RH；
3. 海拔高度： \leq 2500 米；

三、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量：720kVA；
2. 输入电源：单相 380V 电压，频率为 50Hz；
3. 额定电压：45kV；90kV
4. 额定电流：16A；8A；
5. 工作频率：30-300Hz；
6. 波形畸变率：输出电压波形畸变率 \leq 1%；
7. 工作时间：额定负载下允许连续 30min；过压 1.1 倍 1 分钟；
8. 温升：额定负载下连续运行 30min 后温升 \leq 65K；
9. 品质因素：装置自身 $Q \geq 30$ ($f=45$ Hz)；
10. 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；
11. 测量精度：系统有效值 1.5 级；

四、设备遵循标准

GB10229-88	《电抗器》
GB1094	《电力变压器》
GB50150-2006	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996	《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96	《外壳防护等级》

GB2900 《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》

五、装置容量确定

对：水电站发电机整体耐压，试验频率 45~65Hz，单相对地电容值 0.1 至 1.0 μ F 可调，最高试验电压不超过 45kV。

试验电流 $I=2\pi fCU_{试}=2\pi\times 50\times 1.0\times 10^{-6}\times 45\times 103=14.1A$

对应电抗器电感量 $L=1/\omega^2C=10H$,

设计八台电抗器，使用电抗器八台并联即可满足试验要求，则单节电抗器为 90kVA/45kV/2A/80H，如小容量的发电机，则单节或两台电抗器串联使用可满足要求。

验证：35kV/300mm²，长度 1km 以内电缆的交流耐压试验，试验频率 30~300Hz，容量 $\leq 0.19\mu F$ ，最高试验电压不超过 52kV。

使用电抗器二节串联四组并联，此时电抗器电感量为 $L=80/4*2=160H$

试验频率 $f=1/2\pi\sqrt{LC}=1/(2\times 3.14\times\sqrt{160\times 0.19\times 10^{-6}})=30Hz$ 。

试验电流 $I=2\pi fCU_{试}=2\pi\times 30\times 0.19\times 10^{-6}\times 52\times 103=1.9A$

结论：装置容量定为 720kVA/45kV/90kV，分八节电抗器，电抗器单节为 90kVA/45kV/2A/80H 通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

试验时设备使用关系列表

设备组合 被试品对象	电抗器 90kVA/45kV 八节	激励变压器 输出端选择
水轮发电机	使用电抗器 8 节并联	5kV
35kV 电缆，长度 1km	使用电抗器 2 节串联 4 组并联	3kV

注：单节电抗器的工作时间为 30min，做 35kV 电缆耐压试验时使用电抗器 2 节串联 4 组并联，可运行 60min。

六、系统配置及其参数

1. 激励变压器 JLB-120kVA/3-5kV/0.4kV

1 台

注：激励变压器的实际容量为 80kVA，应考虑到以后方便扩容，将其扩大了 1.5 倍

- a) 额定容量： 120kVA;
- b) 输入电压： 380V，单相;
- c) 输出电压： 3kV; 5kV
- d) 结 构：油浸式;
- e) 重 量：约 380 kg;

2. 变频电源 DAXZ-BP-F -120kW/380V

1 台

注：变频电源的实际容量为 80kVA，应考虑到以后方便扩容，将其扩大了 1.5 倍

- a) 额定输出容量： 120kW
- b) 工作电源： 380±10%V（单相），工频
- c) 输出电压： 0 - 400V，单相，
- d) 额定输入电流： 315A
- e) 额定输出电流： 315A
- f) 输 出 波 形：正弦波
- g) 电压分辨率： 0.01kV
- h) 电压测量精度： 0.5%
- i) 频率调节范围： 30 - 300Hz
- j) 频率调节分辨率： ≤0.1Hz
- k) 频率稳定度： 0.1%
- l) 运 行 时 间：额定容量下连续 60min
- m) 额定容量下连续运行 60min 元器件最高温度≤65K;
- n) 噪 声 水 平： ≤50dB
- o) 可实现以下功能
 - 1) 内部由嵌入式触摸屏控制，操作功能得到优化，操作简单
 - 2) 自动扫频, 寻找谐振点. 频率范围 20-300Hz, 可手动设置扫频范围, 扫频最大耗时 3 分钟(全频扫). 频率分辨率 0.1Hz
 - 3) 自动试验, 用户可设置试验程序, 系统自动按设置的程序完成试验过程

- 4) 自动试验时, 自动跟踪系统的谐振状态, 当谐振状态发生变化, 超过设置的区域时, 系统自动跟踪谐振点. 在整个过程中保证系统工作在最优出力状态, 调频时绘制频率电压曲线。
- 5) 耐压时自动跟踪电压, 电压正常波动时自动调整电压到目标电压, 由用户根据试验情况进行操作
- 6) 全压输出保护: 在调压过程中, 严格保证变频电源不会全电压输出
- 7) 软件经过严格模拟运行检验, 运行安全、稳定、可靠
- 8) 自动保存试验数据, 数据查询功能, 根据查询条件查询以往的试验数据;
- 9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流; 高压输出的频率、电压、电流
- 10) 保护功能: 具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
 - a) 过电压保护: 可人工设定过电压保护值; 当整套装置的输出电压达到保护整定值时, 自动切除整套装置
 - b) 过电流保护: 可人工设定过电流保护值; 当整套装置的输出电流达到保护整定值时, 自动切除整套装置
 - c) 击穿保护: 具有放电或闪络保护功能, 当高压侧发生对地闪络时, 自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害, 变频电源内电子元件不会击穿
 - d) 断电保护: 试验电源断电后, 装置能快速保护
- 11) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后, 相互位置不变, 不损坏, 紧固件不松动
- 12) 外观及操作界面充分采用人性化设计, 美观大方, 操作简便
- 13) 重量约 280kg;

3. 高压电抗器 DAXZ -90kVA/45kV

8 节

- a) 额定容量: 90kVA;
- b) 额定电压: 45kV;
- c) 额定电流: 2A;
- d) 电 感 量: 80H/单节;
- e) 品质因素: $Q \geq 30$ ($f=45\text{Hz}$);
- f) 结 构: 干式;

g) 重 量：约 60kg；

4. 电容分压器 FR-60kV -2000pF

1 套

a) 额定电压：60kV；

b) 高压电容量：2000pF

c) 介质损耗： $\text{tg} \sigma \leq 0.5\%$ ；

d) 分 压 比：1000：1

e) 测量精度：有效值 1.5 级；

f) 重 量：约 10kg；

七、供货清单一览表

（一）配置设备一览表

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	激励变压器	JLB-120kVA/3-5kV/0.4kV	台	1	
2	变频电源	DAXZ-BP-F-120kW/380V	台	1	
3	高压电抗器	DAXZ -90kVA/45kV	台	8	
4	电容分压器	FRC-60kV/2000pF	套	1	
5	内部连接线		套	1	

（二）相关资料一览表

序号	资料名称	单位	数量	备注
1	出厂试验报告	份	1	
2	成套装置使用说明书	份	1	
3	产品合格证和用户意见卡	套	1	